



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Stavebník, Špeciálne zemné stavby SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zastúpení WD Slovensko, s.r.o., Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica, podal dňa 28.08.2024 a naposledy doplnil dňa 22.10.2024 na Obecný úrad Horná Mičina – stavebný úrad písomnú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**OBAĽOVAČKA ASFALTOVEJ ZMESY – Horná Mičina, PS 03 Plynová prípojka – PROPÁN**“, navrhnutú v obci Horná Mičina na pozemkoch parc. KN-C č. 548/4 a 548/10 v k. ú. Horná Mičina. Podľa evidencie katastra nehnuteľností sú dotknuté parcely na LV č. 26 vo vlastníctve stavebníka.

Účastníci konania: fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a k stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.

Obec Horná Mičina, zastúpená starostom obce Ivanom Lenárom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon), posúdil a preskúmal žiadosť stavebníka na stavebné konanie podľa § 62, § 63, § 66 stavebného zákona a podľa 10 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto, stavba:

„OBAĽOVAČKA ASFALTOVEJ ZMESY – Horná Mičina, PS 03 Plynová prípojka – PROPÁN“,

povoľuje uskutočniť

v obci Horná Mičina na pozemkoch parc. č. KN-C 548/4 a 548/10 v k. ú. Horná Mičina.

Pre stavebníka **Špeciálne zemné stavby SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.**

Hlavný projektant projektovej dokumentácie predmetnej stavby je Ing. Štefan Dudák, Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.

v rozsahu:

Projektová dokumentácia rieši zabezpečenie osadenia plynovej stanice (5x nadzemná tlaková nádoba 17,70 m³), regulátorov tlaku plynu 1. stupňa, 2. stupňa a rozvodu skvapalneného uhl'ovodíkového plynu – propán. Projektová dokumentácia rieši rozvod vykurovacieho plynu (P-propán) od tlakovej nádoby k odbernému miestu sušiaceho bubna obal'ovačky, ktorá bude vybavená plynovým horákom Weishaupt 70/2-A s maximálnym výkonom 10 500 kW.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú nasledovné záväzné podmienky:

1. Stavba „OBAL'OVAČKA ASFALTOVEJ ZMESY – Horná Mičina, PS 03 Plynová prípojka – PROPÁN“ navrhnutá v obci Horná Mičina na pozemku parc. KN-C č. 548/4 a 548/10 v k. ú. Horná Mičina v hore uvedenom rozsahu bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval (autorizačne overil) Ing. Štefan Dudák, Banická 5, 969 01 Banská Štiavnica. Dokumentácia bola v konaní overená stavebným úradom a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto stavebného povolenia.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
3. V zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona sa na uskutočňovanie stavby môžu použiť iba stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
4. Akékoľvek územné a stavebné zmeny stavby je podľa § 54 stavebného zákona možné uskutočniť len na základe predchádzajúceho príslušného povolenia stavebného úradu podľa § 68 stavebného zákona.
5. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu (§ 3 a § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).
6. Práce vykonať tak, aby boli dodržané predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe a stavenisku v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Nariadenia vlády č. 510/2001 Z.z., vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. a zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov, a aby nedošlo ku škodám na majetku a zdraví tretích osôb.
7. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb príslušné technické normy a požiadavky z nich vyplývajúce.
8. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť**. Nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia t. j. po vyznačení právoplatnosti obcou Horná Mičina otlakom pečiatky obce na stavebnom povolení doručenom stavebníkovi.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 32 písm. h) stavebného zákona, oznámiť začatie stavby.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona. Stavebník je v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. V zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom.
11. Dbať, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k znečisťovaniu miestnej komunikácie ani vedľajších pozemkov susedov, pokiaľ by sa tak stalo, je potrebné bezodkladne tieto očistiť.

12. Prípadné použitie susediacich pozemkov počas stavby, je možné len na základe súhlasu ich vlastníkov, t. j. na základe vopred predloženej žiadosti a dohodnutých podmienok.
13. Odpad, ktorý vznikne počas stavby je stavebník povinný zneškodňovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Stavba bude dokončená v termíne do **12/2026**. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyžiada v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty určenej na ukončenie stavby.
15. Dokončenie stavby ohlásí stavebník tunajšiemu úradu a **požiada o kolaudáciu stavby** v zmysle § 76 stavebného zákona s prílohami podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000Z.z. a podľa podmienok tohto rozhodnutia.
16. Negatívne vplyvy zo stavebnej činnosti budú v priebehu realizácie stavby v maximálnej možnej miere eliminované.
17. Stavba bude realizovaná tak, aby boli rešpektované a zabezpečené podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby.
18. Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov.
19. Toto stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, orgánov verejnej a štátnej správy, vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:

- *Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 202409-SP-0002-1 zo dňa 06.09 2024:*
 1. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Všeobecné podmienky:
 - 2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť , že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
 - 2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (WN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krvného vodiča na každú stranu 10 metrov, WN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac Je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu
Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - 2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - 2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- 2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159 000.
- 2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je **12 kalendárnych mesiacov** od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- *SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava vydala pod č. TD/NS/0932/2024/SI dňa 10.09.2024 vyjadrenie:*

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SÚHLASÍ s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok:

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
4. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
5. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- eur až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
9. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
10. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

11. K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

- *StVPS, a.s., Banská Bystrica vydala pod č. 15536/2024/ZC4654-1014 zo dňa 15.10.2024 vyjadrenie:*

12. V záujmovom území plánovanej stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia a zariadenia v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.) Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

13. Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant.

14. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a stavby ako celku, ako aj za súlad navrhovanej stavby s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v SR.

- *Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612425969 zo dňa 16.09 2024:*

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a / alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktoré je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajíma alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- *Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica vydalo dňa 03.10.2024 pod č. ORHZ-BB1-2024/000745-002 stanovisko, v ktorom uvádza:*

OR HaZZ v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Obalovačka asfaltovej zmesy Horná Mičiná, PS 03 – plynová prípojka – propán“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- *Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko č. 12649/2/2024-OS-01 zo dňa 07.06.2024:*

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

- konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Pre použitie vhodných stavebných výrobkov sa určujú nasledovné záväzné podmienky:

1. Zhotoviteľ stavebného diela je v zmysle § 43f stavebného zákona povinný použiť na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
2. Stavebník pri miestnom zisťovaní kolaudačného konania predloží certifikáty, resp. prehlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri zhotovovaní stavby.

Rozhodnutia o námietkach účastníkov konania uplatnené v konaní:

Zo strany iných účastníkov konania neboli ku konaniu podané ani vznesené námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe, o ktorých mal stavebný úrad rozhodnúť.

Odôvodnenie

Stavebník, Špeciálne zemné stavby SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zastúpení WD Slovensko, s.r.o., Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica, podal dňa 28.08.2024 a naposledy doplnil dňa 22.10.2024 na Obecný úrad Horná Mičiná – stavebný úrad písomnú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „OBALOVAČKA ASFALTOVEJ ZMESY – Horná Mičiná, PS 03 Plynová prípojka – PROPÁN“, navrhnutú v obci Horná Mičiná na pozemkoch parc. KN-C č. 548/4 a 548/10 v k. ú. Horná Mičiná. Podľa evidencie katastra nehnuteľností sú dotknuté parcely na LV č. 26 vo vlastníctve stavebníka.

Stavebný úrad oznámil listom pod č. OCÚHM-S2024/00162/ozn. zo dňa 05.11.2024 v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania a vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovali dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upustilo od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania, ako aj o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. V priebehu konania neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky k uskutočneniu predmetnej stavby.

Stavebný úrad posudzoval návrh stavebníka v stavebnom konaní a predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa

všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal stavebníka na rešpektovanie podmienok pre realizáciu danej stavby a určil lehotu na dokončenie stavby. Zároveň stavebný úrad v podmienkach rozhodnutia určil stavebníkovi podmienky pre kolaudáciu dokončenej stavby.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia v zmysle zák.č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z., stavebník zaplatil správny poplatok vo výške 200,-€ do pokladne Obce Horná Mičina.

Poučenie

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Ivan Lenár
starosta obce

Doručí sa :

Účastníci konania, vlastníci pozemkov, vlastníci susedných nehnuteľností (pozemkov) - verejnou vyhláškou (vyvesené na úradnej tabuli Obce Horná Mičina)

Na vedomie :

1. WD Slovensko, s.r.o., Banícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
2. Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP – OPaK, ŠVS, OH, Nám. Ľ. Štúra 974 05 Banská Bystrica
3. StVPS, a.s Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. Stredoslovenská distribučná a.s Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
6. SPP-distribúcia, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je začatie stavebného konania oznámené v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa upovedomia jednotlivo. V zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní v platnom znení musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horná Mičina, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Horná Mičina, ktorá je dostupná na webovej stránke obce.

Vyvesené:

Zvesené:.....

.....
pečiatka a podpis